

Bydgoszcz, 21.07.2009 r

DG/5/RB/I/5/2009

Wszyscy zainteresowani

dot. postępowania na **Instalacja monitoringu korytarzy w zespole budynków ul. Staszica 3-5-7, ul. Kołłątaja 12 –etap I**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 1655 ze zm.) Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że w dniach 16.07.2009 r. w/w postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym udziela się następujących odpowiedzi:

Pyt. 1

przedmiar robót załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowany jest niezgodnie ze sztuką kosztorysowania, ponieważ numery KNR oraz KNNR zawarte w przedmiarze nie zgadzają się z opisem pozycji związanych z poszczególnymi numerami KNR i KNNR. Nie można wyceniać robocizny związanej np. z montażem kamery posługując się KNR-em przewidzianym dla montażu rejestratora. W różnych KNR-ach występują różne stawki roboczogodzin i nie można zastosować tego samego numeru KNR dla montażu różnych urządzeń.

Czy w związku z powyższym, kosztorys ofertowy należy sporządzić dokładnie według załączonego przedmiaru (pomimo tego, że został sporządzony niezgodnie z zasadami kosztorysowania)? Czy kosztorys sporządzony niezgodnie z zasadami kosztorysowania nie będzie podstawą do odrzucenia oferty, czy też wniesienia protestu?

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje, że zgodnie z pkt 12.1 siwz „Wykonawca określi cenę wykonania przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu na formularzu oferty – załącznik nr 1 pkt 2 do SIWZ. W celu wyliczenia wartości oferty należy posłużyć się kosztorysem ofertowym sporządzonym metodą uproszczoną. Ze względu na przyjętą formę rozliczenia dokument ten należy traktować pomocniczo o charakterze informacyjnym. Nie będzie on stanowił podstawy do oceny ofert.”

Pyt. 2

Dotyczy przedmiaru dołączonego do SIWZ, część „instalacja Staszica 5” poz. 3 KNR AL.-010504-06 „Montaż elementów telewizji użytkowej – nadajnik/odbiornik transmisji dwużyłowej sygnałów video szt. 8”

Czy wymieniony nadajnik/odbiornik transmisji dwużyłowej sygnałów ma być aktywny (wzmacniany) czy też pasywny? Informacja jest o tyle ważna, gdyż rodzaj nadajnika/odbiornika (aktywny czy pasywny) ma zasadniczy wpływ na cenę oferowanego urządzenia. W związku z tym proszę o określenie typu przedmiotowego urządzenia.

Odp. 2

Zamawiający uprzejmie informuje, że wymieniony nadajnik/odbiornik transmisji dwużyłowej sygnałów ma być pasywny.

Pyt. 3

Dotyczy przedmiaru dołączonego do SIWZ, część „Centrala monitoringu” poz. 4 KNR AL.-010112-03” Montaż zasilacza awaryjnego UPS MOC 3000/2800VA/W autonomia 8 min przy 80% obciążenia, interfejs komunikacyjny szt 2”

Czy zasilacz UPS ma być zasilaczem do montażu w szafie RACK 19”, czy też zasilaczem wolnostojącym? Proszę o informację, ponieważ ma to zasadniczy wpływ na cenę zasilacza UPS.

Ponadto uprzejmie informuję, że zasilacz UPS „MOC 3000/2800VA/W ...” został błędnie wyspecyfikowany. Na rynku nie ma dostępnych zasilaczy o takich mocach. Nie jest to fizycznie możliwe, aby zasilacz posiadał moc jednocześnie 3000VA oraz 2800W, jest to niezgodne z zasadami elektrotechniki.

Najbliższy parametrami zasilacz UPS, to zasilacz o mocy 3000VA (1800W). Proszę o zweryfikowanie parametru „2800W” i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje, że przewidziano UPS wolnostojący. Nie ma jednak przeciwwskazań do zamontowania w szafie RACK. Moc zasilacza winna być zgodna z przedmiarem.