

Bydgoszcz, 08.07.2009 r

DG/5/RB/I/2/2009

Wszyscy zainteresowani

dot. postępowania na **Instalacja monitoringu korytarzy w zespole budynków ul. Staszica 3-5-7, ul. Kołłątaja 12 –etap I**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 1655 ze zm.) Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że w dniach 03.07.2009 r., 06.07.2009 r. i 07.07.2009 r. w/w postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym udziela się następujących odpowiedzi:

**Pyt. 1**

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest napisane: „3.3 Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączone w postaci elektronicznej (w formacie PDF) projekty budowlane i wykonawcze wielobranżowe stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. Projekt instalacji monitoringu dotyczy budynku przy ul. Staszica 5”.

Bardzo proszę o udostępnienie załącznika nr 7 do SIWZ.

**Odp.**

**Zamawiający uprzejmie informuje, że na stronie internetowej <http://www.amuz.bydgoszcz.pl/zamowienia-publiczne.html> są pliki zawierające rzuty budynku z zakresem pierwszego etapu stanowiące elementy załącznika nr 7 do SIWZ. Należy je otworzyć.**

**Pyt. 2**

Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112, poz.1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie następujących informacji: Jaka kwota zostanie przeznaczona na realizację zamówienia: Instalacja monitoringu korytarzy w zespole budynków ul. Staszica 3-5-7, ul. Kołłątaja 12 –etap I

**Odp.**

**Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający uprzejmie informuje, że kwotę na sfinansowanie zamówienia podaje się bezpośrednio przed otwarciem ofert. Jest to przepis szczególny, dlatego**

**Zamawiający nie może podać w chwili obecnej kwoty jaka zostanie przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.**

**Pyt. 3**

W kosztorysie ofertowym poz. 1 w „Centrali monitoringu” jest napisane „Montaż systemów telewizji użytkowej multipleksowi przełącznik wizji do 16 wejść video. Rejestrator cyfrowy 16 kamerowy tryb pracy pentaplex: równoczesny zapis i podgląd na żywo, odtwarzanie nagrań, archiwizacja, połączenia sieciowe. System operacyjny oparty na Linux, prędkość nagrywania do 400 obr/sek. Szt. 2”

W kosztorysie ofertowym poz. 1. w „Instalacja Staszica 5” jest napisane: „Kamera wandaloodporna kopułkowa 1/3' CCD Sony Super HAD 550TVL 0,3 lx (F1,2) tryb kolor, 600 TVL 0,1x (IR włączony) tryb cz/b, obiektyw A-I, f-3, 8-9,5 mm zasilanie 12 VCD, obudowa w kolorze stalowym, IP65, śr. 12,4 cm, wbudowany oświetlacz podczerwieni LED (25 diod.) szt. 8’

Natomiast rysunkach, które przedstawiają jedynie część budynku znajduje się nawet kamera nr 26.

Bardzo proszę o udostępnienie rysunków w całości, oraz weryfikację ilości instalowanych kamer.

**Odp.**

**Centrala monitoringu przewidziana jest do zasilania kompleksu budynków. Przetarg obejmuje I etap realizacji wyszczególniony w przedmiarze (kosztorysie ofertowym) w którym występuje między innymi docelowa centrala i 8 kamer.**

**Pyt. 4**

Warunki udziału w postępowaniu zakładają, aby wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Czy wykonawca powinien dysponować osobami z uprawnieniami jak wyżej w obydwu specjalnościach czy też w jednej (do wyboru) z wymienionych specjalności?

**Odp.**

**Zamawiający uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy „posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zgodnych do wykonania zamówienia”.**

**W związku z powyższym wykonawca chcąc spełnić warunek udziału w postępowaniu powinien dysponować osobami z uprawnieniami w**

**obydwu specjalnościach. Nie ma dla Zamawiającego znaczenia czy będą to pracownicy wykonawcy czy też osoby innych podmiotów.**

**Pyt. 5**

We wzorze § 4 pkt 1 umowy widnieje zapis:

Wykonawca wyznacza :

- 1) osobę do kierowania robotami następującą osobę:

.....  
(nazwisko, imię funkcja, nr uprawnień budowlanych i nr uprawnień do kierowania robotami przy zabytkach nieruchomych, specjalizacja)

-czy w związku z powyższym, przedmiotowy obiekt, w którym ma zostać docelowo zamontowany system monitoringu wizyjnego jest obiektem zabytkowym?

- czy w związku z powyższym osoby wymienione w warunkach udziału w postępowaniu, które muszą posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności

- konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

muszą posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych?

**Odp.**

**Zamawiający uprzejmie informuje, że obiekt, w którym ma być zainstalowany system monitoringu nie należy do grupy budynków/obiektów zabytkowych jest typowym Domem Studenta. W związku z powyższym w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy wykreśla się zapis „ i nr uprawnień do kierowania robotami przy zabytkach nieruchomych”.**

**Pyt. 6**

Czy przewidują Państwo osobnego wykonawcę na powyższy etap, czy może jest on ściśle powiązany z przetargiem na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i/lub innych instalacji teletechnicznych?

**Odp.**

**Zamawiający uprzejmie informuje, że przewiduje niezależne wykonawstwo instalacji monitoringu i p.poż, co nie wyklucza możliwości wykonania obu tematów przez jednego wykonawcę w przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert w każdym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Pyt.7**

Czy do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej dotyczących przetargu na wykonanie instalacji monitoringu istnieje możliwość otrzymania opisu systemu (założeń jakie ma spełnić system) ilość kamer do zamontowania, celowości montażu lamp halogenowych 500 W w korytarzach i stosowanie dodatkowo kamer z oświetlaczami podczerwieni. Na przedstawionych rysunkach pokazane są trasy

kablowe, których szacunkowa długość jest znacznie krótsza od założonej w kosztorysie długości 520 m.

**Odp.**

**Zamawiający uprzejmie informuje, że opis systemu zawarty jest w opisie technicznym. Cel montażu lamp to oświetlenie nocą korytarzy i przejść (ponieważ są one długie). W domiarze ujęto listwy służące do ułożenia przewodu w następnych korytarzach.**

**Pyt. 8**

Numery kamer na rysunkach - czy w obiekcie jest więcej kamer zainstalowanych, przewidzianych do instalacji, czy oferowany system ma być powiązany z istniejącymi lub przyszłymi kamerami?

**Pyt. 9**

W kosztorysie przewidziano dwa rejestratory o łącznej pojemności 32 kamer, natomiast samych kamer jest tylko 8 sztuk?

**Odp.**

**Zamawiający uprzejmie informuje, że istniejący system jest przewidziany do monitoringu kompleksu budynków, natomiast przetarg obejmuje 1 etap realizacji - jeden budynek (8 kamer) przy ul. Staszica 5.**

**K a n c l e r z**  
**-/mgr inż. Andrzej Berent/-**