

**FORMULARZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 4
DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA
NR ZP-PN 3/A2020/2021**

**Generalny Wykonawca projektu pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą
wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy**

AUTOKOREKTA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wprowadza korektę do Załącznika nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia zmieniając plik „STWiORB-elektroakustyka - v.3.pdf” zgodnie z erratą załączoną do niniejszego formularza oraz wprowadza korektę do Załącznika nr 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia zmieniając plik „AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf” zgodnie z erratą załączoną do niniejszego formularza.

PYTANIE NR 258 (12.08.2021)

W treści SWZ Zamawiający przewidział fakultatywne przesłanki wykluczenia jedynie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. (rozdz. XVII ust. 2 lit. a) SWZ). Wątpliwość budzi treść oświadczenia jakie ma być złożone przez oferenta z dokumentami na wezwanie zamawiającego w przypadku uznania jego oferty jako najkorzystniejszej.

Oświadczenie brzmi:

„.....2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.109 ust.1 pkt 4)-8) i pkt.10 ustawy ...”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje podstawy wykluczenia na podstawie Art. 109 ust.1 pkt 5 i pkt 7 i pkt 10 ustawy Pzp zgodnie z zapisami SWZ, zaś w treści ww. oświadczenia popełniono pomyłkę pisarską. Jeśli Zamawiający nie przewiduje ww. podstawy wykluczenia prosimy o korektę zapisów w wymaganym do złożenia na wezwanie oświadczeniu, aby było zgodne z zapisami SWZ

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 258

Zamawiający koryguje treść załącznika nr 4a do SWZ zgodnie z plikiem załączonym do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 259 (17.08.2021)

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 13.08 nr 157 ponownie prosimy o stosowną korektę załącznika, bowiem w aktualnej formie przesłanki wykluczenia art. 109 PZP ujęte w SWZ i te ujęte w załączniku są różne.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 259

Zamawiający koryguje treść załącznika nr 4a do SWZ zgodnie z plikiem załączonym do niniejszej odpowiedzi.

Zamawiający koryguje treść Rozdziału X pkt. 2 ppkt. f SWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 260 (02.09.2021)

Zamawiający zamieszcza w załącznikach do SWZ załącznik nr 4B, jednocześnie w SWZ nie wymieniając go i nie wskazując na jakim etapie ma zostać dostarczony. Prosimy o wyjaśnienie oraz skorygowanie załącznika gdyż podana jest nieprawidłowa podstawa prawna.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 260

Zamawiający koryguje treść załącznika nr 4b do SWZ zgodnie z plikiem załączonym do niniejszej odpowiedzi.

Zamawiający koryguje treść rozdziału X pkt. 2 SWZ w przedmiotowym zakresie dodając ppkt g.

Zamawiający koryguje treść rozdziału XIV pkt. 9 SWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 261 (02.09.2021)

Załączniki nr 4A, 4B i 7 do SWZ

Ponadto proszę o informację czy ww. załączniki powinny być w ogóle załączane do oferty skoro zamówienie jest o wartości powyżej progów unijnych, do oferty załączamy zał. nr 3 JEDZ, a na drugim etapie powinniśmy załączyć dokument potwierdzający aktualność danych zawartych w JEDZ.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 261

Zamawiający potwierdza, że załączniki nr 4A, nr 4B i nr 7 mają stanowić część oferty wykonawcy. W związku z tym Zamawiający koryguje treść rozdziału XIV pkt. 9 SWZ w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający koryguje treść rozdziału X pkt. 2 ppkt e SWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 262 (14.09.2021)

W związku z dokonaną modyfikacją treści SWZ (wersja 3 SWZ) i zmniejszeniem wymaganej wartości mocy instalacji fotowoltaicznej weryfikowanej w ramach kryterium pozacenowego dotyczącego Kierownika robót elektrycznych (Rozdział XIX lit. d ppkt X4 SWZ – wymagana moc 50kWp) zwracamy uwagę, iż wymagania dodatkowe (weryfikowane w ramach kryterium pozacenowego) są obecnie znacznie łagodniejsze niż warunek podstawowy (warunek udziału w postępowaniu dot. kierownika robót elektrycznych – Rozdział IX pkt 2.2.2.5. SWZ – wymagana moc 150 kWp). W związku z tym zwracamy się z pytaniem czy taka była intencja Zamawiającego, wnosząc o kompatybilną zmianę dotyczącą warunku udziału w postępowaniu, który nie powinien być bardziej restrykcyjny niż

kryterium dodatkowe, tj. o obniżenie wymaganej w warunku udziału w postępowaniu dot. kierownika robót elektrycznych mocy instalacji fotowoltaicznej do 50kWp (Rozdział IX pkt 2.2.2.5. SWZ)

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 262

Zamawiający koryguje treść Rozdziału IX pkt. 2.2.2.5 SWZ zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 263 (14.09.2021)

W nawiązaniu do pytania i odpowiedzi na pytanie nr 229 oraz dokonanej zmiany treści SWZ (wersja 3 SWZ), zwracamy się z wnioskiem o jednoznaczne określenie czy Zamawiający dopuszcza w ramach oceny doświadczenia kadry wskazanie tej samej inwestycji zarówno w ramach warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia poszczególnych osób, jak i w ramach kryterium pozacenowego pn. „dodatkowe doświadczenie zespołu wykonawców”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 263

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza wskazanie tej samej inwestycji w ramach spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących poszczególnych osób (Rozdział IX pkt. 2.2.2. SWZ) i w ramach kryterium „dodatkowe doświadczenie zespołu Wykonawcy” (Rozdział XIX pkt. 3 lit. d SWZ)

PYTANIE NR 264 (26.08.2021)

Gdzie w przedmiarze Zamawiającego ujęto sufit CE-KON1 Sali Koncertowej w ilości ~500m²?

PYTANIE NR 265 (25.08.2021)

Gdzie w przedmiarze Zamawiającego ujęto sufit CE-PR1, CE-PR2, CE-PR3 Sali Prób w łącznej ilości ~300m²?

PYTANIE NR 266 (26.08.2021)

Gdzie w przedmiarze Zamawiającego ujęto UA-PP tj. akustyczne poduszki pneumatyczne w kolorze czarnym z możliwością zdalnego przełączania ON/OFF w podziale na sekcje Sali Prób i Sali Teatralnej?

PYTANIE NR 267 (26.08.2021)

Sufit Sali Organowej CE-ORG w przedmiarze Zamawiającego 3,15m², zaś zgodnie z projektem ~170m². Prosimy o wyjaśnienie.

PYTANIE NR 268 (26.08.2021)

Gdzie w przedmiarach Zamawiającego ujęto sufit wyspowy CE-AK-W Sali Big Band?

PYTANIE NR 269 (26.08.2021)

Gdzie w przedmiarach Zamawiającego ujęto sufit CE-SPA Sali Senatu?

PYTANIE NR 270 (30.08.2021)

Gdzie w przedmiarach Zamawiającego ujęto zbrojenie ramp R1, R2, R3 oraz ściany oporowej przy rampie R1 w łącznej ilości ~235ton?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 264-270

Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. Przedmiotem zamówienia objęty jest cały zakres projektowy ujęty w Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami z wyjątkiem elementów wymienionych w pliku „PRZEDMIAR pdf- wyposażenie ruchome (dla orientacji, nie wyceniać).pdf” stanowiącym część Załącznika nr 6 OPZ.

KANCLERZ
Całty
mgr Marek Czerski